

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН



REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN


КМЕТ

телефон : +359 +05351 / 74 74
факс : +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

Mayor's

Phone: +359 +05351 / 74 74
Fax: +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: ОТГОВОР НА ПИСМЕНО ЗАПИТВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 17.10.2017г. постъпиха искания за предоставяне на писмени разяснения на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). В отговор на запитванията, съгласно чл. 33, ал. 2, Ви даваме следните разяснения:

ВЪПРОС 1: В приложените към документацията за участие количествени сметки за „Обект 6 село Златна нива Община Каспичан, подобект 6.1. ул. „Цар Симеон“ с дължина 110 м. и ул. „Хан Аспарух“ с дължина 340 м.“, са включени към документацията по реконструкция на Главен клон 1 и Главен клон 2. В приложените към документацията за участие технически спецификации (част Водоснабдяване за обект 6) на стр. 6 е записано, че главен Клон 1 е разположен по ул. „Ропотамо“. Моля Възложителя да уточни следва ли участниците да остойностяват количествените сметки за Главен клон 1 ?

Отговор: Участниците следва да остойностяват количествените сметки само за Главен клон 2. В тази връзка Възложителят ще приложи към документацията коректна количествена сметка. Коректната сметка се намира на следния адрес: <https://kaspichan.nit.bg/proczeduri-po-zop/publicchno-sstezanie/izgrazhdane,-rekonstrukeziya-i-rexabilitacziya-na-vochosnabditelnite-sistemi-i-sorzheniya-na-teritoriyata-na-obshhina-kaspichan/dokumentacziya-za-uchastie.html> .

ВЪПРОС 2: В КС към подобект 3.3 Реконструкция на водопроводна мрежа в село Кюлевча клон № 53 липсват позиции за разваляне на настилка, но има позиции за възстановяване.

Моля Възложителят да поясни по какъв начин следва да се остойностяват липсващите позиции за разваляне на трошенокаменната настилка за клон № 53 и към коя позиция следва да бъдат включени разходите за разваляне на съществуващата настилка ?



Отговор: Количествени сметки за разходите по разваляне на съществуващата настилка не са включени, тъй като съществуващата повърхност е без настилка.

ВЪПРОС 3: В КС към подобект 3.3 Реконструкция на водопроводна мрежа в село Кюлевча клон № 53, като първа позиция към водопроводните работи е записано „ТРЪБОПРОВОДИ ПОД“. Моля Възложителят да поясни: Позицията „„ТРЪБОПРОВОДИ ПОД“ в клон 53, да се чете ли като „ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>, както е дадена първата позиция от водоснабдителните работи в клон 52 ?

Отговор: Позицията „„ТРЪБОПРОВОДИ ПОД“ в клон 53 да се чете: „ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>.

МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСНИЧАН

